

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktior
SYS_Rollo_hoch	Setzt Systemvariable Rollo Hoch	Systemzustand: Minuten_vor_SA im Wertebereich / mit Wert kleiner als 0.00 bei Aktualisierung auslösen	Systemzustand: SV_Rollo_zBSS sofort auf hochfahren setzen	<input type="checkbox"/> systemint
Bedingung: Wenn...				
Systemzustand Minuten_vor_SA im Wertebereich / mit Wert kleiner als 0.00 bei Aktualisierung auslösen				
UND				
Systemzustand Tageszeit_hh.mm im Wertebereich / mit Wert größer als 6.15 h bei Aktualisierung auslösen				
UND				
Systemzustand Arbeitstag-Heute bei Ja nur prüfen				
UND				
Systemzustand w_lux im Wertebereich / mit Wert größer als 50.00 lux bei Änderung auslösen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
Systemzustand SV_Rollo_zBSS sofort hochfahren				
Bedingung: Sonst, wenn...				
Systemzustand Minuten_vor_SA im Wertebereich / mit Wert kleiner als 0.00 bei Aktualisierung auslösen				
UND				
Systemzustand Tageszeit_hh.mm im Wertebereich / mit Wert größer als 8.00 h bei Aktualisierung auslösen				
UND				
Systemzustand Arbeitstag-Heute bei Nein nur prüfen				
UND				
Systemzustand w_lux im Wertebereich / mit Wert größer als 50.00 lux nur prüfen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
Systemzustand SV_Rollo_zBSS sofort hochfahren				
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				