

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
PRG_Haus_Beschattung_West	Setzt die SV bei Hitze West	Systemzustand: w_sonne_diff_temp im Wertebereich / mit Wert kleiner als 11.00° C bei Änderung auslösen	Systemzustand: Haus_SV_Beschattung_West sofort auf nicht aktiv setzen	<input type="checkbox"/> systemin
Bedingung: Wenn...				
Systemzustand w_sonne_diff_temp im Wertebereich / mit Wert kleiner als 11.00° C bei Änderung auslösen				
ODER				
Geräteauswahl Temp-Gaestez:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert kleiner als 23.30 °C bei Änderung auslösen				
ODER				
Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert kleiner als 220.00 ° bei Änderung auslösen				
ODER				
Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert größer als 300.00 ° bei Änderung auslösen				
ODER				
Systemzustand sonne_elevation im Wertebereich / mit Wert größer als 58.00 ° bei Änderung auslösen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Haus_SV_Beschattung_West sofort nicht aktiv				
Bedingung: Sonst, wenn...				
Systemzustand w_sonne_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 11.00° C bei Änderung auslösen				
UND				
Geräteauswahl Temp-Gaestez:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer oder gleich 23.60 °C bei Änderung auslösen				
UND				
Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 220.00 ° bis kleiner 300.00 ° bei Änderung auslösen				
UND				
Systemzustand sonne_elevation im Wertebereich / mit Wert kleiner als 58.00 ° bei Änderung auslösen				
UND				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Haus_SV_Beschattung_West verzögert um 15 Minuten aktiv				
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				